

Số: /UBND-NC

Sơn Động, ngày tháng 01 năm 2024

V/v thực hiện các điều kiện an toàn PCCC và CNCH tại các cơ sở trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các trường học thuộc UBND huyện.

Thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; Căn cứ Công văn số 87/CASĐ-PCCC ngày 12/01/2024 của Công an huyện Sơn Động về việc thực hiện các điều kiện an toàn PCCC và CNCH tại các cơ sở trên địa bàn huyện. Để đảm bảo an toàn về PCCC và CNCH tại cơ sở trong quá trình hoạt động, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra. Chủ tịch UBND huyện Sơn Động đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

**1.** Các cơ sở thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC lập hồ sơ thiết kế về PCCC và trình cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH có thẩm quyền (*Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Bắc Giang*) thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại Khoản 3, Điều 13 “Thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về PCCC” và Khoản 1, Điều 15 “Nghiệm thu, kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC” Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

**2.** Cập nhật, bổ sung hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC và CNCH, thực hiện đầy đủ các điều kiện về an toàn PCCC và CNCH tại cơ sở theo quy định tại Điều 4, thông tư số 149/2020/TT-BCA của Bộ Công an và Điều 5, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

**3.** Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, trang bị các phương tiện PCCC và CNCH tại cơ sở đảm bảo chất lượng, số lượng, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố cháy, nổ, tai nạn sự cố xảy ra.

Lắp đặt bổ sung hệ thống, phương tiện PCCC gồm: Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường theo quy định tại TCVN 3890:2023 “Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng”.

4. Trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho Đội PCCC cơ sở theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.

5. Thực hiện chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với cơ sở thuộc diện nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định tại Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 và Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ.

6. Xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ sở đảm bảo yêu cầu và nội dung, trình cấp có thẩm quyền (*Công an huyện Sơn Động*) phê duyệt theo quy định tại Điều 19, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. Định kỳ tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ sở theo quy định.

7. Thường xuyên quản lý, duy trì hoạt động của Đội PCCC cơ sở, cử thành viên Đội PCCC cơ sở tham gia huấn luyện và cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH theo quy định tại Điều 31, Điều 33 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

8. Thiết kế, bố trí đảm bảo tối thiểu 02 lối thoát nạn (*lắp đặt bổ sung tối thiểu 02 lối thoát nạn là cầu thang bộ*) tại mỗi tầng và đảm bảo sự phân tán theo quy định tại khoản 3.2.6 và khoản 3.2.8, Điều 3.2 QCVN 06:2010/BXD, QCVN 06:2020/ BXD, QCVN 06:2021/ BXD, QCVN 06:2022/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình”.

- Bố trí tối thiểu 02 lối thoát nạn tại các gian phòng nhóm F1.1 (trường Mầm non) có mật độ đông hơn 10 người và các gian phòng có mật độ đông hơn 50 người tại các cơ sở còn lại (*trường Tiểu học và THCS*) theo quy định tại khoản 3.2.5, Điều 3.2 QCVN 06:2010/BXD, QCVN 06:2020/BXD, QCVN 06:2021/ BXD, QCVN 06:2022/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình”.

- Tăng kích thước thông thủy của lối và đường thoát nạn đảm bảo theo quy định tại khoản 3.2.9, Điều 3.2 và khoản 3.3.6, Điều 3.3 QCVN 06:2010/BXD, QCVN 06:2020/BXD, QCVN 06:2021/ BXD, QCVN 06:2022/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình”.

- Tăng kích thước thông thủy cổng chính, sân chính của cơ sở đảm bảo kích thước của đường cho xe chữa cháy (*chiều rộng  $\geq 3,5$  m, chiều cao  $\geq 4,25$  m*) tại Điều 8.7, TCVN 2622:1995 “Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế” và Điều 5.2, QCVN 06:2010/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình”.

9. Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, đo điện trở tiếp địa hệ thống chống sét, tiếp địa theo quy định tại Điều 27, Điều 28, TCVN 9385:2012 “Chống sét cho

công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống”.

**10.** Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục phải thường xuyên phổ biến nội quy, quy định về an toàn PCCC, đặc biệt trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh và lực lượng PCCC cơ sở.

Định kỳ hằng năm tổ chức các buổi hoạt động ngoại khoá, buổi tuyên truyền có lồng ghép nội dung phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh tại nhà trường theo quy định tại Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

**11.** Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp Công an huyện tham mưu, đề xuất kinh phí để mua sắm, trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, hệ thống phòng cháy chữa cháy cho các nhà trường đảm bảo chất lượng, số lượng theo quy định. Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung nêu trên, tập hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND huyện theo quy định.

Các trường học báo cáo kết quả khắc phục tồn tại, vi phạm của cơ sở gửi về UBND huyện (*qua Công an huyện Sơn Động*) **trước ngày 20/02/2024**.

Chủ tịch UBND huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên để đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trong quá trình hoạt động, giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn huyện. Mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kịp thời phản ánh về Công an huyện Sơn Động (qua Đội Cảnh sát PCCC&CNCH) để được hướng dẫn và giải đáp kịp thời./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Công an huyện;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Hoàng Văn Trọng**